

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
จำนวน 19 เครื่อง

คุณลักษณะทั่วไป

1. เครื่องปรับอากาศต้องผลิตภัณฑใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิต
2. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบบความร้อน จากโรงงานเดียวกัน
3. มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
4. ราคาที่เสนอต้องเป็นราคารวมค่าติดตั้งและพร้อมใช้งาน
5. การเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ และควบคุมอุณหภูมิ ให้สวิตช์เป็นแบบ REMOTE CONTROL ที่ติดตั้งมากับเครื่องจักรโรงงานผู้ผลิต โดยสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิต้องสามารถบอกตัวเลขเป็น Digital Thermostat, เปิด-ปิด เครื่องปรับตั้งอุณหภูมิและปรับความเร็วรอบอยู่ในชุดเดียวกัน กรณีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศดังกล่าว (เป็นแบบมีสายหรือไร้สายก็ได้) ถ้าไม่ได้ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ให้ผู้ขายทำการติดตั้งปรับปรุงเพิ่มเติมให้ครบถ้วนถูกต้อง ชุดเมนเบรกเกอร์ สำหรับเครื่องปรับอากาศกับชุดการควบคุมการเปิด-ปิด อัตโนมัติ จะต้องติดตั้งอยู่ด้วยกันหรือใกล้เดียวกัน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้จัดหาตัวเครื่องวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่าง รวมทั้งการติดตั้งทดสอบการทำงานของระบบ ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมที่ดี ตัวเครื่องและอุปกรณ์ทุกอย่างต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และจะต้องมีใช้ในการเผยแพร่หลายมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 อีกทั้งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตอย่างถูกต้องแล้วตามที่กรมสรรพสามิตได้กำหนดไว้
4. ต้องเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
6. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
7. การรับประกัน เครื่องปรับอากาศที่เสนอจะต้องมีมาตรฐานการรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี จากโรงงานผู้ผลิต ทั้งนี้ต้องมีเอกสารที่น่าเชื่อถือยืนยัน เช่น Catalog เป็นต้น

